

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ӨЗГӨЧӨ КЫРДААЛДАР
МИНИСТРИЛІГІНЕ КАРАШТУУ
ӨРТТУ КӨЗӨМӨЛДӨӨ БОЮНЧА
КЫЗМАТ



СЛУЖБА ПО ПОЖАРНОМУ
НАДЗОРУ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УСПН по г. Бишкек и Чуйской области

(Түзүмдүк жасана аймактык бөлүмдөрдүн атальшы/Наименование структурного и территориального подразделения)
720033, г. БИШКЕК, пр. МАНАСА, 101/1, тел: 32-33-11

(Индекси, дареги, телефону/Индекс, адрес, телефон)

ТЕКШЕРҮҮ АКТЫСЫ АКТ ПРОВЕРКИ

№02-00313

2022 ж(г). «15» Июня

(Акт түзүлгөн күнү)

(Дата составления акта)

г. Кара-Балта

(Текшерүү жүргөн орду)

(Место проведения проверки)

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2

ИНН: 00906200010221 (Текширилүүчү субъекттин атальшы/Наименование проверяемого субъекта)

(Текширилүүчү субъекттин СЖНи, катталган жери, ишмердигинин түрү/ИНН места регистрации и вид деятельности проверяемого субъекта)

г. Кара-Балта. ул. Первомайская №2.

ЖАЙЫЛСКОТО Р-НД

Мен/Мною Борисов Евгением Д. ул №023

(Текширген инспектордун аты-жөнү, кызматы, күбөлүгүнүн номери/ФИО, должность и номер служебного

Негиз/Основание Приказа УСПН при МЧС КР

ЗА № 01-07/18, от 22.04.2022 г.

(Текширууга негизделген документтердин, экспертире жазуулунун реквизиттери)

Основание для проведения проверки, реквизиты предписания на проверку)

Төмөнкү инспекторлордун катышуусу менен/С участием инспекторов

(Текширууга катышкандардын аты-жөнү/ФИО лиц, участвовавших в проверке),

Төмөнкүлөрдүн катышуусу менен/В присутствии Директора ОШ №2

(Текширууга катышкан текширилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жөнү/

Артышева Р.П., завхоза школы Исакеевой Р.

Указать ФИО ответственного представителя присутствовавшего при проверке)

Төмөндөгү мөөнөтте/В период 14.06 - по 15.06.2022 год

(Текшерүү башталган жана бүткөн күнү жана текшерилген ишкердик мезгили/

Указать дату начала и окончания проведения проверки и проверяемый период деятельности)

Текшерүү жүргүзүлдү/проведена проверка

(Текшируунун түрү (указать вид проверки))

Текшерүүнүн жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталды/В ходе проверки установлено

ЧПО,

(Текширилүүчү субъекттин текшерүү жүргүзүү учун көрсөтүлгөн же көрсөтүлбөгөн объекттери жасана документтери тууралуу жалпы маалымат, текшерүү учурунда табылган бардык укук бузулардын маңызы жасана конкреттүү фактылар менен, укук бузулар болгондугу./Общие сведения об объектах и документах субъекта проверки, подробное изложение обстоятельств и сути правонарушения, выявленных в ходе проверки, с указанием конкретных фактов.)

Кызылорда облысынын тиражи
Кызылорда облысынын тиражи

Орталық мэрияның 15.06.2022 жыл
Сертификаты № 2, расположенного по адресу:

г. Кара-Балта, ул. Первомайская № 2, Жайыл-
ского района, с целью соблюдения норм
правил и требований по пожарной безопас-
ности выявлено следующее:

- Отсутствует пожарный щит, с первичными средствами пожаротушения.
(Осп: ППБ ПКР № 381 от 22.08.18г. п. 104).
- Отсутствует журнал по ПБ и ПБ, а
также не проводится инструктаж о
мерах пожарной безопасности с
работниками учреждения.
(Осп: ППБ ПКР № 381 от 22.08.18г. п. 3 п/п 3)
- На лаврах деревянных и полувальных поме-
щений отсутствует на длину о места хранения
ключей (Осп: ППБ ПКР № 381 от 22.08.18г. п. 23).
- Не обработан деревянные конструк-
ции деревянных помещений антизалипным
(свойствам) составом.
(Осп: п. 35 ППБ ПКР № 381 от 22.08.18г.)
- Территория школы не полностью очищена
от сгораемого мусора и сухотравия.
(Осп: п. 15 ППБ ПКР № 381 от 22.08.18г.).

Орту коземелдеө боянча кызметтын текшерүү жүргүзгөн жооптуу кызметкерлеринин аты-жону,
колу/

ФИО должностных лиц Службы по пожарному надзору, проводивших проверку, подпись

Баубеков

15.06.2022.

Текширилүүчү субъекттин жооптуу өкүлүнүн аты-жону, колу, күнү/

ФИО ответственного представителя проверяемого субъекта, подпись, дата, время

Жасекесов 15.06.2022

нускада түзүлдү /
Составлен в 9-X экз.

Тиркемеси барак/
Приложение на листе (ах)

Бузууларды чөттөүү тууралуу
ЭСКЕРТМЕ ЖАЗУУ
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений

«15» 06 2022 ж(г)

Жогоруда көрсөтүлгөндөрдүн негизинде эскертме берилет/На основании вышеизложенного предписывается:

№	Четтөтүүгө жаткан мыйзам бузуунун түрү жана чөнөмдик-үкүктүк актыларга кецири шилтеме/Вид нарушения на устранение и подробные ссылки на нормативно-правовые акты	Четтөтүү мооноту/ Срок устранения
1	Установить пожарный щит с полным набором первичными средствами пожаротушения (ППБ ПКР № 381, 22.08.2018г. п. 104).	Срок исп. 30 дней.
2	Завести журнал инструктажа по ПБ и ТБ, и также проводить инструктажи о мерах пожарной безопасности с работниками учре- ждения по распись. (ППБ ПКР № 381, 22.08.2018г. п.3 п/п 3)	Срок исп. 30 дней
3	Нанести надписи о месте хранения ключей на дверях чердачных и подвальных помещений (ППБ ПКР № 381, от 22.08.18г. п. 123)	Срок 30 дней
4	Деревянные конструкции чердач- ных помещений обработать отрезающим составом. (ППБ ПКР № 381, от 22.08.18г. п. 35)	Срок исп. 30 дней
5	Территорию посторонне содержать в чистоте и систематически очи- щать от стоящего мусора и выхотравия. (ППБ ПКР № 381 от 22.08.18г. п 15)	Срок исп. 30 дней

Конец кп „О ПДАВОК АРЧШЕНХ“

(Эскертме жазууну аткарбай қойгон учурда текшиерилүүчү субъекттин эссооткерчилигин аныктаган мыйзамдын

ченемин конкреттүү корсогтуу/Указание конкретной нормы закона, устанавливающего ответственность

проверяемому субъекту в случае невыполнения)

~~books~~

15.06.2022

(Текущерүү жумрагүзөн кызметкердин аты-жөнү, колу, датасы/ФИО, проводившего проверку, подпись, дата)

Азыркы берилген эксертме аткарылбаган учурда Кыргыз Республикасынын Укук бузулар жөнүндө кодексинин 434 беренелеринин негизинде айыпка тартуу каралат/Невыполнение настоящего предписания влечет наложение штрафа в соответствии со статьями 430 Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях". 193

Эскертмени алдын/Предписание получил
Макеев М.В.

 С. В. Красильников 15.06.2022

(Аты-жынү, коду, датасы/ФИО, подпись, дата)

MQ / (MFD)

нускада түзүлдү /
Составлен в 2- экз.

Тиркемеси _____ барак/
Приложение на _____ листе (ах)